

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
1	<u>Машзал №1</u>		
	<i>Ел. двигун П-22/10-3,55 потуж. 3550 кВт, 45 об/хв.</i>		
1.1	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму потужністю 3550 кВт частотою обертання 45 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху, в експлуатації з 1997 року.	ел.двиг.	2
	<i>ГПА Синхронний ел.двигун МС 325-15/12 потуж.9000 кВт. 500 об/хв 6000В.</i>		
1.2	Поточний ремонт трифазних синхронних електричних машин з явно вираженими полюсами ротора типа МС 325-15/12, потужністю 10500 кВА (4000 кВт), 6000В, 500 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху, в експлуатації з 1988 року.	ел.двиг.	1
	<i>ГПА Генератори П 630-212-11 потуж.4000 кВт 500 об/хв.</i>		
1.3	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму П 630-212-11, 4000 кВт, 500 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху, в експлуатації з 1993 року.	ел.двиг.	2
2	<u>Машзал №2</u>		
	<i>7-ми та 8-ми машинні агрегати</i>		
2.1	Поточний ремонт трифазних електричних машин СД-3-14-59-6, потужністю 1250 кВт, 6000В, 1000 об/хв з явно вираженими полюсами ротора, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху.	ел.двиг.	2
2.2	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму П 131-4к, 2,5т, 200 кВт, 1000об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху.	ел.двиг.	5
2.3	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму П 142, потужністю 400 кВт, 1000 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху.	ел.двиг.	3
2.4	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму потужністю 315 кВт, 1000 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху.	ел.двиг.	2
2.5	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму ВСД ПВ-91, 22 кВт, 1000 об/хв, на місці встановлення, в діючому цеху.	ел.двиг.	2
3	<u>Машзал №3</u>		

	<i>Ел. двигун П-22-125-9к потуж. 3300 кВт, 60/120 об/хв.</i>		
3.1	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму потужністю 3300 кВт частотою обертання 60 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху., в експлуатації з 1980 року.	ел.двиг.	2
	<i>ГПА Синхронний ел. двигун МС 325-15/12, потужністю 9000кВт, 500 об/хв</i>		
3.2	Поточний ремонт трифазних синхронних електричних машин з явно вираженими полюсами ротора типа МС 325-15/12, потужністю 10500 кВА (4000 кВт), 6000В, 500 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху, в експлуатації з 1980 року.	ел.двиг.	1
	<i>ГПА Генератори П21-30-17к, 3650 кВт, 500 об/хв</i>		
3.3	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму П 21-30-17к, 3550 кВт, 500 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, з двома колекторами, в діючому цеху, в експлуатації з 1980 року.	ел.двиг.	2
	<i>ГПА ножиць 1250 тн (правих)</i>		
3.4	Поточний ремонт трифазних синхронних електричних машин з явно вираженими полюсами ротора типа МС 213-15/8, потужністю 6500 кВА (4000 кВт), 6000В, 750 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, в діючому цеху, в експлуатації з 1965 року.	ел.двиг.	1
3.5	Поточний ремонт спеціалізованих електричних машин постійного струму П 19-25-12к, 1750 кВт, 750 об/хв, на місці встановлення на підшипниках ковзання, з двома колекторами, в діючому цеху, в експлуатації з 1963 року.	ел.двиг.	2
3.6	Поточний ремонт електрических машин постійного струму ПВ-91, 19 кВт, 750 об/хв, на місці встановлення, в діючому цеху.	ел.двиг.	1